



## Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж


Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.  
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является условно доступным для МГН категории «О»; «Г»; «У», и недоступным для МГН категории «К»; «С». Что увеличивает затраты и усилия на адаптацию к среде, создавая возможность получения травм и излишней усталости, невозможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения; отсутствие предупреждения о зонах, предоставляющих потенциальную опасность. Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. Разработать и согласовать акт предоставления услуги на объекте с общественной организацией инвалидов. Установить тактильную табличку к кнопке вызова.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»  
ООО «ДорСтройПроект»

 Д.Д. Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»

 Т.Ш. Гиниятуллин  
М.П.

\* «ТСР» – техническое средство реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «ИПР» – Индивидуальная программа реабилитации; «К» – инвалиды на кресло колясках; «С» – слепые и слабовидящие; «О» – люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» – глухие и слабослышащие; «У» – умственно отсталые.

					МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		21